

焼却炉維持管理記録

2023年度 3月
【 対象期間 2024年 3月1日 ~ 2024年 3月31日 】

3号焼却炉ボイラー

①処分した産業廃棄物の種類及び数量

| 種類 | 数量(トン/月) |
|----------|----------|
| 廃プラスチック類 | 277.3 |
| 紙屑 | 0.0 |
| 繊維屑 | 0.0 |
| 合計 | 277.3 |

③煙突から排出される排ガス測定に関する事項

| | |
|-----------------|-------------------------|
| (1)排ガスを採取した位置 | 焼却炉煙突 |
| (2)排ガスを採取した年月日 | 2023年6月15日、2023年12月20日 |
| (3)測定結果の得られた年月日 | 2023年7月 6日、2024年 1月 24日 |
| (4)測定結果 | |

②ばいじんの除去を行った年月日

| | |
|------------|--|
| 2024年3月1日 | |
| 2024年3月9日 | |
| 2024年3月14日 | |
| 2024年3月23日 | |
| 2024年3月27日 | |
| 2024年3月29日 | |
| | |

2023年6月15日

| 項目 | 測定結果(単位) | 基準値 ※2 | |
|---------|------------------|--------|-----|
| ダスト濃度 | 0.0034g/m3(N) ※1 | 0.25 | 大防法 |
| 硫黄酸化物 | 0.39m3(N)/h | 6.7 | 大防法 |
| 窒素酸化物 | 92ppm ※1 | 250 | 大防法 |
| 塩化水素 | 41mg/m3(N) ※1 | 700 | 大防法 |
| ダイオキシン類 | - | 5 | 特措法 |

2023年12月20日

| 項目 | 測定結果(単位) | 基準値 ※2 | |
|---------|--------------------|--------|-----|
| ダスト濃度 | 0.0009g/m3(N) ※1 | 0.25 | 大防法 |
| 硫黄酸化物 | 0.013m3(N)/h | 6.7 | 大防法 |
| 窒素酸化物 | 82ppm ※1 | 250 | 大防法 |
| 塩化水素 | 43mg/m3(N) ※1 | 700 | 大防法 |
| ダイオキシン類 | 0.0080ng-TEQ/m3(N) | 5 | 特措法 |

※1: 酸素12%換算値

※2: 大防法⇒大気汚染防止法 特措法⇒ダイオキシン類対策特別措置法