

# 焼却炉維持管理記録

2011年度 8月  
 [ 対象期間 2011年 8月1日 ~ 2011年 8月31日 ]

## 1号焼却炉ボイラー ( 休止中 )

処分した産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(トン/月)
廃プラスチック	
合計	

ばいじんの除去を行った年月日


煙突から排出される排ガス測定に関する事項		
(1)排ガスを採取した位置		
(2)排ガスを採取した年月日		
(3)測定結果の得られた年月日		
(4)測定結果		
項目	測定結果(単位)	基準値*2
ダスト濃度		大防法
硫黄酸化物		大防法
窒素酸化物		大防法
塩化水素		大防法
ダイオキシン類		特措法

## 2号焼却炉ボイラー ( 休止中 )

処分した産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(トン/月)
廃プラスチック	
合計	

ばいじんの除去を行った年月日


煙突から排出される排ガス測定に関する事項		
(1)排ガスを採取した位置		
(2)排ガスを採取した年月日		
(3)測定結果の得られた年月日		
(4)測定結果		
項目	測定結果(単位)	基準値*2
ダスト濃度		大防法
硫黄酸化物		大防法
窒素酸化物		大防法
塩化水素		大防法
ダイオキシン類		特措法

## 3号焼却炉ボイラー

処分した産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(トン/月)
廃プラスチック類	211.6
紙屑	0.0
繊維屑	0.0
合計	211.6

ばいじんの除去を行った年月日

2011年8月1日	2011年8月25日
2011年8月4日	2011年8月30日
2011年8月8日	
2011年8月11日	
2011年8月18日	
2011年8月20日	

煙突から排出される排ガス測定に関する事項	
(1)排ガスを採取した位置	焼却炉煙突
(2)排ガスを採取した年月日	2011年2月22日、2011年8月29日
(3)測定結果の得られた年月日	2011年3月29日、2011年9月16日
(4)測定結果	

2011年2月22日

項目	測定結果(単位)	基準値*2
ダスト濃度	0.024g/m3(N) *1	0.15 大防法
硫黄酸化物	<0.015m3(N)/h	6.9 大防法
窒素酸化物	26ppm *1	250 大防法
塩化水素	17mg/m3(N) *1	700 大防法
ダイオキシン類	0.019ng-TEQ/m3(N)	5 特措法

2011年8月29日

項目	測定結果(単位)	基準値*2
ダスト濃度	0.006g/m3(N) *1	0.15 大防法
硫黄酸化物	<0.03m3(N)/h	6.9 大防法
窒素酸化物	34ppm *1	250 大防法
塩化水素	12mg/m3(N) *1	700 大防法
ダイオキシン類		5 特措法

\*1:酸素12%換算値

\*2:大防法 大気汚染防止法 特措法 ダイオキシン類対策特別措置法