

焼却炉維持管理記録

2022年度 6月
【 対象期間 2022年 6月1日 ~ 2022年 6月30日 】

3号焼却炉ボイラー

①処分した産業廃棄物の種類及び数量

| 種類 | 数量(トン/月) |
|----------|----------|
| 廃プラスチック類 | 192.1 |
| 紙屑 | 0.0 |
| 繊維屑 | 0.0 |
| 合計 | 192.1 |

②ばいじんの除去を行った年月日

| | |
|------------|--|
| 2022年6月6日 | |
| 2022年6月13日 | |
| 2022年6月23日 | |
| 2022年6月28日 | |
| | |
| | |
| | |

③煙突から排出される排ガス測定に関する事項

| | |
|-----------------|------------------------|
| (1)排ガスを採取した位置 | 焼却炉煙突 |
| (2)排ガスを採取した年月日 | 2021年8月18日、2021年12月13日 |
| (3)測定結果の得られた年月日 | 2021年9月13日、2022年1月14日 |
| (4)測定結果 | |

2021年8月18日

| 項目 | 測定結果(単位) | 基準値 ※2 | |
|---------|------------------------------|--------|-----|
| ダスト濃度 | 0.049g/m ³ (N) ※1 | 0.25 | 大防法 |
| 硫黄酸化物 | 0.04m ³ (N)/h | 6.7 | 大防法 |
| 窒素酸化物 | 73ppm ※1 | 250 | 大防法 |
| 塩化水素 | 72mg/m ³ (N) ※1 | 700 | 大防法 |
| ダイオキシン類 | - | 5 | 特措法 |

2021年12月13日

| 項目 | 測定結果(単位) | 基準値 ※2 | |
|---------|--------------------------------|--------|-----|
| ダスト濃度 | 0.0016g/m ³ (N) ※1 | 0.25 | 大防法 |
| 硫黄酸化物 | 0.08m ³ (N)/h | 6.7 | 大防法 |
| 窒素酸化物 | 130ppm ※1 | 250 | 大防法 |
| 塩化水素 | 28mg/m ³ (N) ※1 | 700 | 大防法 |
| ダイオキシン類 | 0.020ng-TEQ/m ³ (N) | 5 | 特措法 |

※1:酸素12%換算値

※2:大防法⇒大気汚染防止法 特措法⇒ダイオキシン類対策特別措置法