

焼却炉維持管理記録

2026年度 4月
【 対象期間 2026年 4月1日 ~ 2026年 4月30日 】

3号焼却炉ボイラー

①処分した産業廃棄物の種類及び数量

| 種類 | 数量(トン/月) |
|----------|----------|
| 廃プラスチック類 | 254.4 |
| 紙屑 | 0.0 |
| 繊維屑 | 0.0 |
| 合計 | 254.4 |

②ばいじんの除去を行った年月日

| | |
|------------|--|
| 2026年4月3日 | |
| 2026年4月7日 | |
| 2026年4月10日 | |
| 2026年4月17日 | |
| 2026年4月18日 | |
| 2026年4月24日 | |
| | |

③煙突から排出される排ガス測定に関する事項

| | |
|-----------------|--------------------------|
| (1)排ガスを採取した位置 | 焼却炉煙突 |
| (2)排ガスを採取した年月日 | 2025年6月24日、2025年 12月15日 |
| (3)測定結果の得られた年月日 | 2025年 7月 9日、2026年 2月 26日 |
| (4)測定結果 | |

2025年6月24日

| 項目 | 測定結果(単位) | 基準値 ※2 | |
|---------|------------------|--------|-----|
| ダスト濃度 | 0.0023g/m3(N) ※1 | 0.25 | 大防法 |
| 硫黄酸化物 | 0.030m3(N)/h | 5.4 | 大防法 |
| 窒素酸化物 | 100ppm ※1 | 250 | 大防法 |
| 塩化水素 | 28mg/m3(N) ※1 | 700 | 大防法 |
| ダイオキシン類 | - | 5 | 特措法 |

2025年12月15日

| 項目 | 測定結果(単位) | 基準値 ※2 | |
|---------|------------------|--------|-----|
| ダスト濃度 | 0.0007g/m3(N) ※1 | 0.25 | 大防法 |
| 硫黄酸化物 | 0.035m3(N)/h | 5.4 | 大防法 |
| 窒素酸化物 | 100ppm ※1 | 250 | 大防法 |
| 塩化水素 | 30mg/m3(N) ※1 | 700 | 大防法 |
| ダイオキシン類 | 0.21ng-TEQ/m3(N) | 5 | 特措法 |

※1:酸素12%換算値

※2:大防法⇒大気汚染防止法 特措法⇒ダイオキシン類対策特別措置法