

焼却炉維持管理記録

2011年度 6月
 [対象期間 2011年 6月1日 ~ 2011年 6月30日]

1号焼却炉ボイラー (休止中)

処分した産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(トン/月)
廃プラスチック	
合計	

ばいじんの除去を行った年月日

煙突から排出される排ガス測定に関する事項		
(1)排ガスを採取した位置		
(2)排ガスを採取した年月日		
(3)測定結果の得られた年月日		
(4)測定結果		
項目	測定結果(単位)	基準値*2
ダスト濃度		大防法
硫黄酸化物		大防法
窒素酸化物		大防法
塩化水素		大防法
ダイオキシン類		特措法

2号焼却炉ボイラー (休止中)

処分した産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(トン/月)
廃プラスチック	
合計	

ばいじんの除去を行った年月日

煙突から排出される排ガス測定に関する事項		
(1)排ガスを採取した位置		
(2)排ガスを採取した年月日		
(3)測定結果の得られた年月日		
(4)測定結果		
項目	測定結果(単位)	基準値*2
ダスト濃度		大防法
硫黄酸化物		大防法
窒素酸化物		大防法
塩化水素		大防法
ダイオキシン類		特措法

3号焼却炉ボイラー

処分した産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(トン/月)
廃プラスチック類	231.2
紙屑	0.0
繊維屑	0.0
合計	231.2

ばいじんの除去を行った年月日

2011年6月2日	2011年6月17日
2011年6月4日	2011年6月20日
2011年6月7日	2011年6月22日
2011年6月9日	2011年6月27日
2011年6月13日	2011年6月29日
2011年6月15日	

煙突から排出される排ガス測定に関する事項	
(1)排ガスを採取した位置	焼却炉煙突
(2)排ガスを採取した年月日	2011年2月22日
(3)測定結果の得られた年月日	2011年3月29日
(4)測定結果	

2011年2月22日

項目	測定結果(単位)	基準値*2
ダスト濃度	0.024g/m ³ (N) *1	0.15 大防法
硫黄酸化物	<0.015m ³ (N)/h	6.9 大防法
窒素酸化物	26ppm *1	250 大防法
塩化水素	17mg/m ³ (N) *1	700 大防法
ダイオキシン類	0.019ng-TEQ/m ³ (N)	5 特措法

項目	測定結果(単位)	基準値*2
ダスト濃度		0.15 大防法
硫黄酸化物		6.9 大防法
窒素酸化物		250 大防法
塩化水素		700 大防法
ダイオキシン類		5 特措法

*1:酸素12%換算値

*2:大防法 大気汚染防止法 特措法 ダイオキシン類対策特別措置法