

焼却炉維持管理記録

2011年度 11月

[対象期間 2011年 11月1日 ~ 2011年 11月30日]

1号焼却炉ボイラー (休止中)

処分した産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(トン/月)
廃プラスチック	
合計	

ばいじんの除去を行った年月日

2号焼却炉ボイラー (休止中)

処分した産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(トン/月)
廃プラスチック	
合計	

ばいじんの除去を行った年月日

3号焼却炉ボイラー

処分した産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(トン/月)
廃プラスチック類	255.1
紙屑	0.0
繊維屑	0.0
合計	255.1

ばいじんの除去を行った年月日

2011年11月2日	2011年11月16日
2011年11月5日	2011年11月19日
2011年11月7日	2011年11月24日
2011年11月9日	2011年11月25日
2011年11月14日	2011年11月28日
2011年11月15日	

煙突から排出される排ガス測定に関する事項		
(1)排ガスを採取した位置		
(2)排ガスを採取した年月日		
(3)測定結果の得られた年月日		
(4)測定結果		
項目	測定結果(単位)	基準値*2
ダスト濃度		大防法
硫黄酸化物		大防法
窒素酸化物		大防法
塩化水素		大防法
ダイオキシン類		特措法

煙突から排出される排ガス測定に関する事項		
(1)排ガスを採取した位置		
(2)排ガスを採取した年月日		
(3)測定結果の得られた年月日		
(4)測定結果		
項目	測定結果(単位)	基準値*2
ダスト濃度		大防法
硫黄酸化物		大防法
窒素酸化物		大防法
塩化水素		大防法
ダイオキシン類		特措法

煙突から排出される排ガス測定に関する事項		
(1)排ガスを採取した位置	焼却炉煙突	
(2)排ガスを採取した年月日	2011年2月22日、2011年8月29日	
(3)測定結果の得られた年月日	2011年3月29日、2011年9月16日	
(4)測定結果		
2011年2月22日		
項目	測定結果(単位)	基準値*2
ダスト濃度	0.024g/m3(N) *1	0.15 大防法
硫黄酸化物	<0.015m3(N)/h	6.9 大防法
窒素酸化物	26ppm *1	250 大防法
塩化水素	17mg/m3(N) *1	700 大防法
ダイオキシン類	0.019ng-TEQ/m3(N)	5 特措法
2011年8月29日		
項目	測定結果(単位)	基準値*2
ダスト濃度	0.006g/m3(N) *1	0.15 大防法
硫黄酸化物	<0.03m3(N)/h	6.9 大防法
窒素酸化物	34ppm *1	250 大防法
塩化水素	12mg/m3(N) *1	700 大防法
ダイオキシン類		5 特措法

*1:酸素12%換算値

*2:大防法 大気汚染防止法 特措法 ダイオキシン類対策特別措置法