

焼却炉維持管理記録

2012年度 7月
 [対象期間 2012年 7月1日 ~ 2012年 7月31日]

1号焼却炉ボイラー (休止中)

処分した産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(トン/月)
廃プラスチック類	
合計	

ばいじんの除去を行った年月日

煙突から排出される排ガス測定に関する事項		
(1)排ガスを採取した位置		
(2)排ガスを採取した年月日		
(3)測定結果の得られた年月日		
(4)測定結果		
項目	測定結果(単位)	基準値*2
ダスト濃度		大防法
硫黄酸化物		大防法
窒素酸化物		大防法
塩化水素		大防法
ダイオキシン類		特措法

2号焼却炉ボイラー (休止中)

処分した産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(トン/月)
廃プラスチック類	
合計	

ばいじんの除去を行った年月日

煙突から排出される排ガス測定に関する事項		
(1)排ガスを採取した位置		
(2)排ガスを採取した年月日		
(3)測定結果の得られた年月日		
(4)測定結果		
項目	測定結果(単位)	基準値*2
ダスト濃度		大防法
硫黄酸化物		大防法
窒素酸化物		大防法
塩化水素		大防法
ダイオキシン類		特措法

3号焼却炉ボイラー

処分した産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(トン/月)
廃プラスチック類	214.6
紙屑	0.0
繊維屑	0.0
合計	214.6

ばいじんの除去を行った年月日

2012年7月4日	2012年7月25日
2012年7月9日	2012年7月30日
2012年7月12日	
2012年7月18日	
2012年7月20日	
2012年7月23日	

煙突から排出される排ガス測定に関する事項	
(1)排ガスを採取した位置	焼却炉煙突
(2)排ガスを採取した年月日	2012年3月12日、2011年8月29日
(3)測定結果の得られた年月日	2012年3月23日、2011年9月16日
(4)測定結果	

2012年3月12日

項目	測定結果(単位)	基準値*2
ダスト濃度	0.001g/m3(N) *1	0.15 大防法
硫黄酸化物	<0.03m3(N)/h	6.9 大防法
窒素酸化物	42ppm *1	250 大防法
塩化水素	13mg/m3(N) *1	700 大防法
ダイオキシン類	0.052ng-TEQ/m3(N)	5 特措法

2011年8月29日

項目	測定結果(単位)	基準値*2
ダスト濃度	0.006g/m3(N) *1	0.15 大防法
硫黄酸化物	<0.03m3(N)/h	6.9 大防法
窒素酸化物	34ppm *1	250 大防法
塩化水素	12mg/m3(N) *1	700 大防法
ダイオキシン類	-	5 特措法

*1:酸素12%換算値

*2:大防法 大気汚染防止法 特措法 ダイオキシン類対策特別措置法