

焼却炉維持管理記録

2012年度 10月

[対象期間 2012年 10月1日 ~ 2012年 10月31日]

1号焼却炉ボイラー (休止中)

処分した産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(トン/月)
廃プラスチック類	
合計	

ばいじんの除去を行った年月日

2号焼却炉ボイラー (休止中)

処分した産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(トン/月)
廃プラスチック類	
合計	

ばいじんの除去を行った年月日

3号焼却炉ボイラー

処分した産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(トン/月)
廃プラスチック類	246.3
紙屑	0.0
繊維屑	0.0
合計	246.3

ばいじんの除去を行った年月日

2012年10月3日	2012年10月22日
2012年10月4日	2012年10月25日
2012年10月9日	2012年10月29日
2012年10月11日	2012年10月30日
2012年10月15日	
2012年10月18日	

煙突から排出される排ガス測定に関する事項		
(1)排ガスを採取した位置		
(2)排ガスを採取した年月日		
(3)測定結果の得られた年月日		
(4)測定結果		
項目	測定結果(単位)	基準値*2
ダスト濃度		大防法
硫黄酸化物		大防法
窒素酸化物		大防法
塩化水素		大防法
ダイオキシン類		特措法

煙突から排出される排ガス測定に関する事項		
(1)排ガスを採取した位置		
(2)排ガスを採取した年月日		
(3)測定結果の得られた年月日		
(4)測定結果		
項目	測定結果(単位)	基準値*2
ダスト濃度		大防法
硫黄酸化物		大防法
窒素酸化物		大防法
塩化水素		大防法
ダイオキシン類		特措法

煙突から排出される排ガス測定に関する事項	
(1)排ガスを採取した位置	焼却炉煙突
(2)排ガスを採取した年月日	2012年3月12日、2012年8月27日
(3)測定結果の得られた年月日	2012年3月23日、2012年9月14日
(4)測定結果	

2012年3月12日

項目	測定結果(単位)	基準値*2
ダスト濃度	0.001g/m3(N) *1	0.15 大防法
硫黄酸化物	<0.03m3(N)/h	6.9 大防法
窒素酸化物	42ppm *1	250 大防法
塩化水素	13mg/m3(N) *1	700 大防法
ダイオキシン類	0.052ng-TEQ/m3(N)	5 特措法

2012年8月27日

項目	測定結果(単位)	基準値*2
ダスト濃度	0.002g/m3(N) *1	0.15 大防法
硫黄酸化物	<0.03m3(N)/h	6.9 大防法
窒素酸化物	28ppm *1	250 大防法
塩化水素	14mg/m3(N) *1	700 大防法
ダイオキシン類	-	5 特措法

*1:酸素12%換算値

*2:大防法 大気汚染防止法 特措法 ダイオキシン類対策特別措置法