

焼却炉維持管理記録

2013年度 12月
 [対象期間 2013年 12月1日 - 2013年 12月31日]

3号焼却炉ボイラー

処分した産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(トン/月)
廃プラスチック類	274.8
紙屑	0.0
繊維屑	0.0
合計	274.8

煙突から排出される排ガス測定に関する事項

(1) 排ガスを採取した位置	焼却炉煙突
(2) 排ガスを採取した年月日	2013年3月4日、2013年8月19日
(3) 測定結果の得られた年月日	2013年3月22日、2013年9月9日
(4) 測定結果	

ばいじんの除去を行った年月日

2013年12月2日	2013年12月18日
2013年12月4日	2013年12月21日
2013年12月7日	2013年12月24日
2013年12月10日	2013年12月25日
2013年12月12日	2013年12月26日
2013年12月14日	2013年12月28日
2013年12月16日	

2013年3月4日

項目	測定結果(単位)	基準値 2	
ダスト濃度	0.002g/m ³ (N) 1	0.15	大防法
硫黄酸化物	< 0.03m ³ (N)/h	6.9	大防法
窒素酸化物	49ppm 1	250	大防法
塩化水素	16mg/m ³ (N) 1	700	大防法
ダイオキシン類	0.12ng-TEQ/m ³ (N)	5	特措法

2013年8月19日

項目	測定結果(単位)	基準値 2	
ダスト濃度	0.012g/m ³ (N) 1	0.15	大防法
硫黄酸化物	< 0.03m ³ (N)/h	6.9	大防法
窒素酸化物	68ppm 1	250	大防法
塩化水素	13mg/m ³ (N) 1	700	大防法
ダイオキシン類	-	5	特措法

1: 酸素12%換算値

2: 大防法 大気汚染防止法 特措法 ダイオキシン類対策特別措置法

1・2号焼却炉ボイラー休止中