

# 焼却炉維持管理記録

2015年度 6月  
 [ 対象期間 2015年 6月1日 ~ 2015年 6月30日 ]

## 3号焼却炉ボイラー

処分した産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(トン/月)
廃プラスチック類	242.5
紙屑	0.0
繊維屑	0.0
合計	242.5

煙突から排出される排ガス測定に関する事項

(1) 排ガスを採取した位置	焼却炉煙突
(2) 排ガスを採取した年月日	2014年8月18日、2015年2月16日
(3) 測定結果の得られた年月日	2014年9月9日、2015年3月10日
(4) 測定結果	

ばいじんの除去を行った年月日

2015年6月1日	2015年6月26日
2015年6月3日	
2015年6月6日	
2015年6月11日	
2015年6月16日	
2015年6月20日	
2015年6月23日	

2014年8月18日

項目	測定結果(単位)	基準値 2	
ダスト濃度	0.023g/m <sup>3</sup> (N) 1	0.15	大防法
硫黄酸化物	< 0.03m <sup>3</sup> (N)/h	6.9	大防法
窒素酸化物	79ppm 1	250	大防法
塩化水素	28mg/m <sup>3</sup> (N) 1	700	大防法
ダイオキシン類	-	5	特措法

2015年2月16日

項目	測定結果(単位)	基準値 2	
ダスト濃度	0.033g/m <sup>3</sup> (N) 1	0.15	大防法
硫黄酸化物	< 0.03m <sup>3</sup> (N)/h	6.9	大防法
窒素酸化物	65ppm 1	250	大防法
塩化水素	39mg/m <sup>3</sup> (N) 1	700	大防法
ダイオキシン類	0.10ng-TEQ/m <sup>3</sup> (N)	5	特措法

1: 酸素12%換算値

2: 大防法 大気汚染防止法 特措法 ダイオキシン類対策特別措置法