

焼却炉維持管理記録

2015年度 9月
 [対象期間 2015年 9月1日 ~ 2015年 9月30日]

3号焼却炉ボイラー

処分した産業廃棄物の種類及び数量

| 種類 | 数量(トン/月) |
|----------|----------|
| 廃プラスチック類 | 243.1 |
| 紙屑 | 0.0 |
| 繊維屑 | 0.0 |
| 合計 | 243.1 |

煙突から排出される排ガス測定に関する事項

| | |
|------------------|-----------------------|
| (1) 排ガスを採取した位置 | 焼却炉煙突 |
| (2) 排ガスを採取した年月日 | 2014年8月18日、2015年2月16日 |
| (3) 測定結果の得られた年月日 | 2014年9月9日、2015年3月10日 |
| (4) 測定結果 | |

ばいじんの除去を行った年月日

| | |
|------------|--|
| 2015年9月3日 | |
| 2015年9月7日 | |
| 2015年9月11日 | |
| 2015年9月15日 | |
| 2015年9月19日 | |
| 2015年9月24日 | |
| 2015年9月29日 | |

2014年8月18日

| 項目 | 測定結果(単位) | 基準値 2 | |
|---------|-----------------------------|-------|-----|
| ダスト濃度 | 0.023g/m ³ (N) 1 | 0.15 | 大防法 |
| 硫黄酸化物 | < 0.03m ³ (N)/h | 6.9 | 大防法 |
| 窒素酸化物 | 79ppm 1 | 250 | 大防法 |
| 塩化水素 | 28mg/m ³ (N) 1 | 700 | 大防法 |
| ダイオキシン類 | - | 5 | 特措法 |

2015年2月16日

| 項目 | 測定結果(単位) | 基準値 2 | |
|---------|-------------------------------|-------|-----|
| ダスト濃度 | 0.033g/m ³ (N) 1 | 0.15 | 大防法 |
| 硫黄酸化物 | < 0.03m ³ (N)/h | 6.9 | 大防法 |
| 窒素酸化物 | 65ppm 1 | 250 | 大防法 |
| 塩化水素 | 39mg/m ³ (N) 1 | 700 | 大防法 |
| ダイオキシン類 | 0.10ng-TEQ/m ³ (N) | 5 | 特措法 |

1: 酸素12%換算値

2: 大防法 大気汚染防止法 特措法 ダイオキシン類対策特別措置法