

# 焼却炉維持管理記録

2015年度 2月  
【 対象期間 2016年 2月1日 ~ 2016年 2月29日 】

## 3号焼却炉ボイラー

### ①処分した産業廃棄物の種類及び数量

| 種類       | 数量(トン/月) |
|----------|----------|
| 廃プラスチック類 | 234.0    |
| 紙屑       | 0.0      |
| 繊維屑      | 0.0      |
| 合計       | 234.0    |

### ③煙突から排出される排ガス測定に関する事項

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| (1)排ガスを採取した位置   | 焼却炉煙突                 |
| (2)排ガスを採取した年月日  | 2015年2月16日、2015年9月7日  |
| (3)測定結果の得られた年月日 | 2015年3月10日、2015年9月28日 |
| (4)測定結果         |                       |

### ②ばいじんの除去を行った年月日

|            |            |
|------------|------------|
| 2016年2月1日  | 2016年2月25日 |
| 2016年2月5日  |            |
| 2016年2月10日 |            |
| 2016年2月15日 |            |
| 2016年2月17日 |            |
| 2016年2月18日 |            |
| 2016年2月23日 |            |

2015年2月16日

| 項目      | 測定結果(単位)                      | 基準値 ※2 |     |
|---------|-------------------------------|--------|-----|
| ダスト濃度   | 0.033g/m <sup>3</sup> (N) ※1  | 0.15   | 大防法 |
| 硫黄酸化物   | <0.03m <sup>3</sup> (N)/h     | 6.9    | 大防法 |
| 窒素酸化物   | 65ppm ※1                      | 250    | 大防法 |
| 塩化水素    | 39mg/m <sup>3</sup> (N) ※1    | 700    | 大防法 |
| ダイオキシン類 | 0.10ng-TEQ/m <sup>3</sup> (N) | 5      | 特措法 |

2015年9月7日

| 項目      | 測定結果(単位)                     | 基準値 ※2 |     |
|---------|------------------------------|--------|-----|
| ダスト濃度   | 0.012g/m <sup>3</sup> (N) ※1 | 0.15   | 大防法 |
| 硫黄酸化物   | <0.013m <sup>3</sup> (N)/h   | 6.9    | 大防法 |
| 窒素酸化物   | 82ppm ※1                     | 250    | 大防法 |
| 塩化水素    | 2.06mg/m <sup>3</sup> (N) ※1 | 700    | 大防法 |
| ダイオキシン類 | -                            | 5      | 特措法 |

※1:酸素12%換算値

※2:大防法⇒大気汚染防止法 特措法⇒ダイオキシン類対策特別措置法