

焼却炉維持管理記録

2018年度 4月
【 対象期間 2018年 4月1日 ~ 2018年 4月30日 】

3号焼却炉ボイラー

①処分した産業廃棄物の種類及び数量

| 種類 | 数量(トン/月) |
|----------|----------|
| 廃プラスチック類 | 255.7 |
| 紙屑 | 0.0 |
| 繊維屑 | 0.0 |
| 合計 | 255.7 |

③煙突から排出される排ガス測定に関する事項

| | |
|-----------------|-----------------------|
| (1)排ガスを採取した位置 | 焼却炉煙突 |
| (2)排ガスを採取した年月日 | 2017年9月4日、2018年2月19日 |
| (3)測定結果の得られた年月日 | 2017年9月21日、2018年3月16日 |
| (4)測定結果 | |

②ばいじんの除去を行った年月日

| | |
|------------|--|
| 2018年4月4日 | |
| 2018年4月11日 | |
| 2018年4月16日 | |
| 2018年4月20日 | |
| 2018年4月26日 | |
| | |
| | |

2017年9月4日

| 項目 | 測定結果(単位) | 基準値 ※2 | |
|---------|-------------------------------|--------|-----|
| ダスト濃度 | 0.0067g/m ³ (N) ※1 | 0.15 | 大防法 |
| 硫黄酸化物 | <0.03m ³ (N)/h | 6.9 | 大防法 |
| 窒素酸化物 | 230ppm ※1 | 250 | 大防法 |
| 塩化水素 | 49mg/m ³ (N) ※1 | 700 | 大防法 |
| ダイオキシン類 | - | 5 | 特措法 |

2018年2月19日

| 項目 | 測定結果(単位) | 基準値 ※2 | |
|---------|--------------------------------|--------|-----|
| ダスト濃度 | 0.0079g/m ³ (N) ※1 | 0.15 | 大防法 |
| 硫黄酸化物 | 0.02m ³ (N)/h | 6.9 | 大防法 |
| 窒素酸化物 | 66ppm ※1 | 250 | 大防法 |
| 塩化水素 | 23mg/m ³ (N) ※1 | 700 | 大防法 |
| ダイオキシン類 | 0.050ng-TEQ/m ³ (N) | 5 | 特措法 |

※1: 酸素12%換算値

※2: 大防法⇒大気汚染防止法 特措法⇒ダイオキシン類対策特別措置法